

kpt. Ing. Henrich Bartovič
npor. Bc. Juraj Sobolič

Dvere medzi životom a smrťou.

Požiar bytu na ulici Ľ.Zúbka 03.11.2016

- Ohlásenie udalosti 03.11.2016 o 22:06
- Byt na 4.NP bytového domu
- Vyslaná technika: I. fáza
 - CAS 30 1+2
 - AP 44 MAN 1+1
 - SAHS 1+2
 - ATEGO 1B 1+5



Sily a prostriedky II. fáza

- AP 44 (automobilová plošina)
- SAHS (sanitný automobil)
- 1B Atego 29 (HS 1 – Radlinského)
- 1 B T Atego (HS 5 – Čapájevova)
- PPA (ADP)
- A Setra (autobus)
- CAS 30 (1. výjazdový stroj z HS 4 na požiari automobilu v Stupave)

Priebeh zásahu:

- požiar ohlásený 22:06 na OS – volal sused
- PBA 434,454 (príjazd 22:17) – prvotný prieskum schodiska s odvetraním (prirodzené vetranie), dopravné a útočné vedenie , príprava evakuácie mimo únikovej cesty – pri prieskume nezistený výskyt osôb na schodisku.
- PBA 101,181 – (príjazd 22:22) druhotný prieskum schodiska , nájdená majiteľka bytu odovzdaná RZP.
- PBA 101,181 – (čas 22:43) pokračovanie v sekundárnom prieskume nájdená ďalšia osoba, 5 NP. – žena v bezvedomí, transport dole schodiskom – RLP.
- PBM 118 – hniezdo zranených , prevoz osôb do miesta náhradného ubytovania

Priebeh evakuácie:



- PBA 101 - (čas 23:05) – pokračujú hasebné práce.
- PBA 101, 181 - (čas 23:05) – stále sa pokračuje v sekundárnom prieskume schodiska.
- PBA 101, 181 - (čas 23:13) – nájdené ďalšie dve osoby, u jednej KPR
- Žena v bezvedomí, dýchanie neprítomné 7. NP./ 8. NP
- Muž v bezvedomí, dýchanie prítomné na 8. NP
- Ostatné osoby priebežne vyvedené s použitím evakuačných masiek

Únikové cesty

- Nechránená úniková cesta (Vyhláška MV SR 94/2004)
- Úniková cesta totožná so zásahovou
- Úniková cesta zasiahnutá požiarom , zadymením , vysokou teplotou



Pôsobenie sálavého tepla v únikovej ceste



Dôsledky požiaru v bytovej jednotke



Kuchyňa po požari

Obývacia izba po požari



Kde sa stala chyba?

- Požiar ohlásený neskoro (majiteľka bytu sa snaží požiar uhasiť sama , potom beží pre pomoc).
- Požiar vzniká v čase plného obsadenia bytov obyvateľmi – noc.
- Požiar prechádza cez vchodové dvere do únikovej cesty.
- Úniková cesta plná horúcich plynov.
- Prvá jednotka HaZZ, nedisponuje potrebnými silami a prostriedkami (PBA404 na výjazde v Stupave).
- Nutná evakuácia poschodí nad požiarom, spomalená prieskumná činnosť jednotiek.
- Úniková cesta je aj zásahovou (oheň , splodiny horenia , teplo , trosky , ľudia , prostriedky na hasenie).

Kde sa stala chyba?

- Požiarna bezpečnosť stavieb (chránené únikové cesty).
- Správna edukácia občanov.
- Samoevakuácia nefunguje – vysoké riziko
- Nedostatok síl a prostriedkov v úvodnej fáze.
- 2 exitus
- 2 ťažká intoxikácia – splodinami, popáleniny II. Stupňa.
- Celkovo 25 evakuovaných, z toho 6 pacienti prevezení do nemocnice.

Ďakujem za pozornosť.

